

2.80

02
Kotłownia
+16 °C
348 W

01
Pomieszczenie Gospodarcze
+16 °C
745 W

02
Kotłownia
+16 °C
348 W

03
Kuchnia
+20 °C
1546 W

02
Kotłownia
+16 °C
348 W

04
Pokój mieszkalny
+20 °C
956 W

02
Kotłownia
+16 °C
348 W

06
Pokój mieszkalny
+20 °C
1742 W

02
Kotłownia
+16 °C
348 W

06
Pokój mieszkalny
+20 °C
1742 W

02
Kotłownia
+16 °C
348 W

08 i 09
Łazienka
+24 °C
1194 W

02
Kotłownia
+16 °C
348 W

010
Pokój mieszkalny
+20 °C
1642 W

02
Kotłownia
+16 °C
348 W

010
Pokój mieszkalny
+20 °C
1642 W

02
Kotłownia
+16 °C
348 W

011
Pokój mieszkalny
+20 °C
1453 W

02
Kotłownia
+16 °C
348 W

011
Pokój mieszkalny
+20 °C
1453 W

021
Rozdzielacz z przepływomierzami (8531)

02-1-1
5,1 m²
[250 mm]
L_{całk}=14,9 m
ΦH=343 W

01-1-1
5,3 m²
[150 mm]
L_{całk}=38,1 m
ΦH=481 W

03-1-1
9,4 m²
[250 mm]
L_{całk}=45,6 m
ΦH=787 W

04-1-1
12,2 m²
[150 mm]
L_{całk}=72,8 m
ΦH=934 W

06-1-2
8,6 m²
[150 mm]
L_{całk}=68,9 m
ΦH=660 W

06-1-1
9,0 m²
[150 mm]
L_{całk}=73,5 m
ΦH=695 W

08 i 09-1-1
8,8 m²
[150 mm]
L_{całk}=58,8 m
ΦH=804 W

010-1-1
7,7 m²
[200 mm]
L_{całk}=59,4 m
ΦH=540 W

010-1-2
9,8 m²
[200 mm]
L_{całk}=61,0 m
ΦH=665 W

011-1-1
5,5 m²
[100 mm]
L_{całk}=71,0 m
ΦH=466 W

011-1-2
6,7 m²
[100 mm]
L_{całk}=71,5 m
ΦH=559 W

0.00

Obiekt	Remont budynku mieszkalnego "Dróżniczówka" w zabudowie mieszkaniowej
STADIUM	Projekt techniczny
ADRES	18-413 Miastkowo, ul. Łomżyńska 26
NAZWA	Rzut instalacji c.o. - podłogówka
NR RYS. : 3	DATA: 06.06.2024r. SKALA : 1:100
PROJEKTANT	Damian Wiktorzak, upr. PDL/0075/PWOS/15 spec. sieci i inst. sanit.