



GINA MIASTKOWO

ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo
tel. 86 217 48 78
www.miastkowo.pl gmina@miastkowo.pl

Miastkowo, 5 marca 2025 r.

Sprawa: Przebudowa sieci wodociągowej - ul. Kacpra
Wielocha i ul. Długa w Miastkowie

Znak sprawy: IGN.271.5.2025

Osoba prowadząca sprawę: Anna Bieńkowska
e-mail: fundusze@miastkowo.pl

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym w oparciu o art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) dalej Pzp., pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej - ul. Kacpra Wielocha i ul. Długa w Miastkowie”.

Wyjaśnienia do otrzymanych zapytań

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 Pzp., wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający działając w oparciu o art. 284 ust. 6 Pzp. udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi.

Pytanie 1

Prosimy o określenie dokładnych parametrów armatury żeliwnej, którą należy przewidzieć do wyceny na powyższym zadaniu.

Odpowiedź

Zamawiający poniżej określa parametry armatury żeliwnej:

Hydrant nadziemny dn 80: z pojedynczym zamknięciem, z kolumną nierdzewną, typ 8855.2 (producent Jafar lub równoważne)

Armatura żeliwna, kształtki żeliwne:

Zasuwa klinowa kołnierзова krótka równoprzelotowa, miękouszczelniająca z żeliwa sferoidalnego zgodna z normą EN-GJS 500-7. Kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z EN 1092-2 PN 10, przelot zasuwy równy średnicy nominalnej na całej długości - (producent Hawle, AVK, Jafar lub równoważne)

Kształtki, kołnierze, łączniki - korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego PN-EN-12842:2012,

PN-EN-1563:2012 ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, ciśnienie robocze PN 10 (producent Hawle, AVK, Jafar lub równoważne).

Powyższe wyjaśnienia wiążą Wykonawców z chwilą ich zamieszczenia na stronie prowadzonego postępowania. Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.